

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 397900, Воронежская обл, Лиски г, Ленина проспект, дом 40, тел.: , e-mail: ses\_fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BT05

УТВЕРЖДАЮ  
руководитель ИЛ

МП



Т.Н. Ирхина

17.04.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-18/07643-25 от 17.04.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЕВДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3611000930 ОГРН 1023601515508)

2. Юридический адрес: 396512, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАМЕНСКИЙ, С. ЕВДАКОВО, УЛ. ЗАХАРЧЕНКО Д.28

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Каменский, с.п. Евдаковское, с Евдаково, ул Захарченко, д. 28

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Водопровод, колонка, Воронежская обл, м.р-н Каменский, с.п. Евдаковское, с Щербаково, ул Кирова, д. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2025 11:00 - 11:30

Ф.И.О., должность:

При отборе присутствовал(-и): Рошупкин Михаил Николаевич глава Евдаковского сп АДМИНИСТРАЦИЯ ЕВДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №5 от 10 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №226 от 14 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 36-01-18/07643-25 от 17.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-18/07643-17-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                               | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня водяная многоступенчатая, УТ-4300Е                         | 194224          |
| 2     | Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35Б                         | 2005            |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ | 011900050       |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ | 011903109       |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ              | 50811           |


12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 397900, Воронежская обл, Лиски г, Ленина проспект, дом 40  
Отделение микробиологических исследований Лиски  
Образец поступил 14.04.2025 16:00  
дата начала испытаний 14.04.2025 16:55, дата окончания испытаний 17.04.2025 15:19

| № п/п | Определяемые показатели                                 | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> ( <i>E.coli</i> ) | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии                         | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6                 |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C               | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 24,0                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.4                 |
| 4     | Энтерококки                                             | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ ISO 7899-2-2018                |

Ответственный за оформление протокола:  
А.В. Цымбалова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 36-01-18/07643-25 от 17.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 397900, Воронежская обл, Лиски г, Ленина проспект, дом 40, тел.: , e-mail: ses\_fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BT05

УТВЕРЖДАЮ  
руководитель ИЛ



Т.Н. Ирхина  
21.04.2025

МП



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-18/07645-25 от 21.04.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЕВДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3611000930 ОГРН 1023601515508)

2. **Юридический адрес:** 396512, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАМЕНСКИЙ, С. ЕВДАКОВО, УЛ. ЗАХАРЧЕНКО Д.28

**Фактический адрес:** Воронежская обл, м.р-н Каменский, с.п. Евдаковское, с Евдаково, ул Захарченко, д. 28

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, колонка, Воронежская обл, м.р-н Каменский, с.п. Евдаковское, с Щербаково, ул Кирова, д. 15

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.04.2025 11:00 - 11:30

Ф.И.О.,

должность:

При отборе присутствовал(-и): Рошупкин Михаил Николаевич глава Евдаковского сп АДМИНИСТРАЦИЯ ЕВДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2025 16:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №5 от 10 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №227 от 14 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 36-01-18/07645-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-18/07645-17-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                 | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня водяная многоместная, UT-4302F               | 141321          |
| 2     | Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ                       | UEC 1309057     |
| 3     | Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2 | 70              |


12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 397900, Воронежская обл, Лиски г, Ленина проспект, дом 40  
Отделение коммунальной гигиены  
Образец поступил 14.04.2025 16:00  
дата начала испытаний 15.04.2025 09:50, дата окончания испытаний 16.04.2025 09:02

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012           |

Ответственный за оформление протокола:  
А. В. Цымбалова, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 36-01-18/07645-25 от 21.04.2025